


Stromunterbruch



Eine einwandfreie Stromversorgung braucht einen entsprechenden Unterhalt der Infrastrukturanlagen. Dazu ist eine Stromausschaltung zu den Energiebezüglern unumgänglich.

Der Stromunterbruch der 0.4kV-Anlage erfolgt am:

Elektrizitätswerk:	EWD
Wo:	Drosselweg Nr.1,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10
Datum:	Freitag 7. November 2025
Zeit:	08.00h bis 10.00h

Empfohlene Massnahmen vor und während des Stromunterbruchs

- Empfindliche, elektronische Geräte aller Art empfehlen wir vor der Abschaltung vollständig vom Netz zu trennen (Stecker ziehen).
- Aufzüge nicht benützen.
- Öffnen Sie Ihre Kühl- und Gefriergeräte nicht.
- Für Alarmanlagen, automatische Torantriebe, Pumpen usw. berücksichtigen Sie bitte die Herstellerangaben.
- Energieerzeugungsanlagen (Fotovoltaik etc.) werden automatisch vom Netz getrennt. Wir empfehlen Ihnen, die Anlage nach Beendigung des Stromunterbruchs zu kontrollieren.
- **Wichtig:** Kurzzeitige Stromeinschaltungen aufgrund von Messungen sind möglich.

Wir tun unser Möglichstes, die angegebenen Zeiten einzuhalten. Trotzdem kann z.B. ungünstiges Wetter die Ausführung der Arbeiten behindern und sich auf Zeit und Dauer des Stromunterbruchs auswirken. Für allfällige Schäden lehnt die EWD jegliche Haftung ab. Elektrische Geräte müssen einen Stromausfall bewältigen können (Produkthaftpflicht der Hersteller). Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Kontaktaten

Bauleitung:	spi planer und ingenieure ag Luzernstrasse 34 4552 Derendingen	Telefon: Fax: E-Mail:	032 681 33 33 032 681 33 35 office@spi.ag
Projektleitung:	Gerhard Mühlheim	Mobile:	079 838 14 84

z.K. per E-Mail an:

- EWD, Herr Peter Rindlisbacher, 4552 Derendingen
- Schwaller EKM AG, Herr Michael Schwaller, 4552 Derendingen
- Fibrecom AG, Herr Christoph Rauber, 4500 Solothurn
- Störungsdienst GA-Weissenstein GmbH, 4503 Solothurn
- Swisscom (Schweiz) AG, ServiceDesk Wholesale, 8005 Zürich

Briefkasten - Energiebezüger

Situation



28.10.2025 se